



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt Ehitustoodete Määrusele
EL nr 305/2011

1 . Tooteliigi kordumatu identifitseerimiskood:

Dorgard

2 . Artiklis 11(4) kindlaks määratud tüübi-, partii -või seerianumbri või muu märke, mis võimaldab kindlaks teha ehitustoote:

1328 -A01

3 . Ehitustoote sihtotstarbe(d), mis on kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega ja tootja poolt ette nähtud:

Elektri jõul lahtihoidmismehhanism tule/suitsukindlatele ustele

4 . Artiklis 11(4) kindlaks määratud tootja nimi , registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadress:

**Fireco Ltd
Peakontor
Preece House
Davigdor Road
Brighton
BN3 1RE
Suurbritannia**

**Tel . +44 1273 320650
Faks: +44 1273 320655
Email : info@firecoltd.com**

5 . Artiklis 12(2) kindlaks määratud ülesannetega volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Sama mis ülalpool

6 . Süsteemi või süsteemide hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimine nagu sätestatud CPRs, Lisa V:

Süsteem 1

7 . Deklaratsioonis käsitletud ehitustoode on vastav ühtlustatud standardile:

Teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus nr 1121 viis läbi esmase tootva tehase ja tehase tootmisohje ülevaatuse ning pideva pikaajalise tehase järelevalve ja hindamise ja väljastas tehase toodanule vastavussertifikaadi.

9 . Deklareeritud toimivus

BS EN 61000-6-3: 2007 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) Üldstandardid. Olme -, kaubandus- ja kerge koormusega tööstuslike keskkondade emissioonistandard.

BS EN 50130-4: 2011 signalisatsioonisüsteemid. Elektromagnetiline ühilduvus . Tooteperekonna standard. Häiringukindluse nõuded tuletõrje, turva, ukseulguri, CCTV , juurdepääsu kontrolli ja sotsiaalsele häiresüsteemile.

BS EN 1155: 1997 Hoone riistvara. Elektrilised laatihoidmissüsteemi seadmed hingedega ustele. Nõuded ja katsemeetodid.


BS EN 1634-1: 2008 Tulekindlus ja suitsu kontrollanalüüsid uste, luukide ja avatavate akende valmistamisel ja hoone riistvara elementides. Tulepüsivuskatsed ustel, aknaluukidel ja avatavatel akendel.

10. Toote toimivus on kindlaks tehtud punktides 1 ja 2 ja on kooskõlas deklareeritud toimivusega punktis 9.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 määratletud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja poolt:

Mr Neil Purssey tegevdirektor (nimi ja amet)



(allkiri)

Brighton , United Kingdom . Juuni 2013 (koht ja kuupäev)